

## **Проверка расходования бюджетных средств на монтаж, текущий ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации учреждений образования муниципального образования Темрюкский район**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район в августе 2021 года проведено контрольное мероприятие по теме «Проверка расходования бюджетных средств на монтаж, текущий ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации учреждений образования муниципального образования Темрюкский район в 2018-2021 годах (выборочно)».

Мероприятие проведено по поручению прокуратуры Темрюкского района о проведении проверки доводов заявителя-физического лица о возможных нарушениях законодательства о контрактной системе, защите конкуренции.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ закупок на монтаж, текущий ремонт и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) во всех образовательных организациях муниципального образования Темрюкский район, проверены закупки в 9 образовательных организациях района, проведен выборочный визуальный осмотр систем АПС.

По результатам мероприятия установлено следующее.

Расходы на монтаж, текущий ремонт и обслуживание систем АПС в учреждениях образования в 2018-2021 годах произведены в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 30.10.2015 № 777.

Заключение договоров на монтаж, текущий ремонт системы АПС, техническое обслуживание системы АПС во всех образовательных организациях муниципального образования Темрюкский район осуществлялось без применения конкурентных способов определения исполнителей, как правило, на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Начальная (максимальная) цена контракта (договора) (далее – НМЦК) определялась методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В одной образовательной организации (в одном случае) заключение контракта на монтаж, текущий ремонт системы АПС осуществлено по результатам проведения аукциона в электронной форме.

В образовательных организациях имеются факты формального подхода к обоснованию НМЦК на монтаж, текущий ремонт и техническое обслуживание системы АПС:

используются коммерческие предложения «устоявшихся» групп подрядчиков, исполнителей (взаимозависимых лиц), из которых договор заключается с одним и тем же подрядчиком, исполнителем, что ставит под сомнение достоверность ценовой информации;

имеется большая группа подрядчиков, исполнителей, представляющих коммерческие предложения, но никогда не заключающих договоры;

используются коммерческие предложения подрядчиков, исполнителей, прекративших осуществление деятельности либо не имеющих соответствующей лицензии на осуществление деятельности;

не соблюдается пункт 3.13 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, а именно коммерческие предложения не содержат расчета цены работ, услуг (вида и стоимости материалов, оборудования, работ и стоимости услуг по обслуживанию конкретного оборудования);

большое количество коммерческих предложений не содержит реквизитов (даты и исходящего номера письма), предполагаемого периода оказания услуг.

В большинстве случаев договоры не содержат характеристику системы АПС (комплекса технических средств пожарной сигнализации, входящих в систему АПС), обслуживание которой проводится (наименование, характеристики, место установки, перечень обслуживаемого оборудования).

В перечень услуг, оказываемых по договорам на обслуживание системы АПС, как правило, входят внешний осмотр основных частей установок, проверка работоспособности составных частей установки. Не всеми образовательными организациями используется право включать в договор условия, позволяющие исключить несение дополнительных расходов на обслуживание системы АПС (например, частичную замену оборудования, вышедшего из строя, или устранение неисправностей (текущий ремонт) за счет средств исполнителя (в процентном отношении от стоимости контракта)).

Все исполнители и подрядчики по договорам (контрактам) на монтаж, текущий ремонт и обслуживание систем АПС, заключенным образовательными организациями (объектами проверки), имеют лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

При выборочной проверке контрактов (договоров) на монтаж и текущий ремонт системы АПС в образовательных организациях, заключенных с единственным подрядчиком, установлена неправомерная оплата:

-1,8 тыс.руб .за возведение временных зданий и сооружений (МБДОУ ДС ОВ № 25 и МБДОО ЦРР ДС № 34),

-0,7 тыс.руб. без документов, подтверждающих стоимость выполненных работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом (МБДОО ЦРР ДС № 34).

Доводы заявителя о возможных нарушениях законодательства о защите конкуренции в ходе проведенного мероприятия не подтвердились – конкуренция при проведении закупок на монтаж, текущий ремонт и обслуживание систем АПС присутствует.

По результатам мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район в Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район, МБДОУ ДС ОВ № 25, МБДОО ЦРР ДС № 34 внесены представления.

Информация о проверке направлена главе муниципального образования Темрюкский район, председателю Совета муниципального образования Темрюкский район.

Копия отчета о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Темрюкского района.

Председатель



Н.А. Юркевич



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

Ленина, ул., 2а, г. Темрюк,  
Краснодарский край, 353500  
тел. (86148) 5-34-91, факс (86148) 5-34-89  
ОКПО – 04019545, ОГРН – 1122352000143  
ИНН/КПП 2352048079/235201001

Заместителю главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

М.М. Погибе

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О размещении информации  
на сайте муниципального образования

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас разместить на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в разделе «Контрольно-счетная палата» (подраздел «Деятельность» (2021 год)) информацию о проведенном контрольном мероприятии по теме «Проверка расходования бюджетных средств на монтаж, текущий ремонт и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации учреждений образования муниципального образования Темрюкский район в 2018-2021 годах (выборочно)».

Приложение: в электронном виде на адрес [it@temryuk.ru](mailto:it@temryuk.ru).

Председатель

Н.А. Юркевич