



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМРЮКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2020

№ 844

город Темрюк

Об утверждении нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в материалах, отходах и (или) сточных водах, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить и ввести в действие на территории Темрюкского городского поселения Темрюкского района нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в материалах, отходах и (или) сточных водах, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения г. Темрюка от предприятий, организаций независимо от форм собственности, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и порядок взимания платы за сброс в централизованную систему водоотведения г. Темрюка сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (приложение №1);

2. Муниципальному унитарному предприятию «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» включить условия оплаты за превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в материалах, отходах и (или) сточных водах, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения Темрюкского городского поселения Темрюкского района, утвержденных настоящим постановлением, в договоры с абонентами.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 21 апреля 2008 года №130 «Об утверждении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, принимаемых в систему канализации г.Темрюка».

4. Ведущему специалисту (по организационным вопросам и взаимодействию со средствами массовой информации (СМИ)) О.О. Лавренко официально обнародовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально разместить на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на официальном сайте администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района А.В. Сокиркина.

5. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности
главы Темрюкского городского поселения
Темрюкского района



А.В. Румянцева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района
от 28.09.2020 № 844

Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в материалах, отходах и (или) сточных водах, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения
Темрюкского городского поселения Темрюкского района

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения.

№	Ингредиент	Предельно допустимая концентрация поступающих сточных вод от абонентов, мг/дм ³
1	РН	6-9
2	Аммоний ион	20
3	Фосфаты(по Р)	9,9
4	БПК5	130
5	Жиры	50
6	Взвешенные вещества	178
7	Нефтепродукты	0,5
8	АПАВ	0,47
9	Железо	1,5
10	Хлориды	280
11	Сульфаты	388,4

Согласно утвержденного технологического регламента содержание предельно допустимых концентраций поступающих сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не должно превышать концентраций указанных в таблице №1 Контроль осуществляется Комплексной лабораторией контроля качества вод муниципального унитарного предприятия «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством», свидетельство аккредитации RA.RU.21A 360 от 11 апреля 2016 года. Так же по результатам наблюдений за период с 2017 года по 2020 год для возможности работы очистных сооружений в безаварийном режиме предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации от абонентов, не должны превышать показателей указанных в таблице №1.

Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах сказывается на работе всех сооружений технологической линии. Наиболее слабым звеном являются первичные отстойники, в которых резко снижается эффективность осветления, что в свое время отражается на работе аэротенков. При увеличении нагрузки по количеству загрязнений возрастает нагрузка на активный ил, увеличивается количество избыточного активного ила, повышается его зольность, начинает ощущаться дефицит кислорода. Увеличивается вынос взвешенных частиц, что приводит к уменьшению концентрации активного ила в аэротенках, и как следствие приводит к снижению эффективности биологической очистки.

Заместитель главы
Темрюкского городского поселения
Темрюкского района



А.В. Сокиркин