



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КРАСНОДАР»
(АО «Газпром газораспределение Краснодар»)

ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар, Краснодарский край,
Российская Федерация, 350051
Тел.: (861) 279-36-11, факс: (861) 224-46-62
www.gazpromgk.ru, E-mail: krasnodar@gazpromgk.ru
ОКПО 03322313, ОГРН 102230118

на № _____

АО «Газпром
газораспределение
Краснодар»
Исходящие ТУ
15.09.2015 / СО-01/9-04-06/1849

Утверждаю

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение)
газопровода к газораспределительной сети

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Краснодар».

Основание для выдачи технических условий:

Договор о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения
№ _____ от _____

Наименование газопровода: распределительный газопровод и газопровод-ввод
низкого давления.

Адрес, район строительства:

Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Пересыпь, ул. Сельская, 13А.

Планируемые сроки строительства объекта:

Начало: 3 кв. 2015 года. Окончание: 1 кв. 2017 года.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 1 кв. 2017 года.

Точка подключения:

Давление газа в точке подключения:

Максимальное: 0,003 МПа;

Минимальное: 0,002 МПа.

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: Ду80 мм,
существующий надземный распределительный газопровод низкого давления на
меже земельных участков №11 и №9 по ул. Сельская в пос. Пересыпь.

Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключения: сталь,
лакокрасочное покрытие.

Общие инженерно-технические требования:

1. Строительство осуществить согласно проекту. Проект выполнить силами
специализированной проектной организации в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.

2. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, допущенными к выполнению данных работ в установленном порядке.
3. До начала строительства проект подлежит экспертизе согласно Градостроительного кодекса РФ.
4. Предусмотреть охранные зоны газопроводов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».
5. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.

Основные требования:

Проектом предусмотреть:

1. Строительство распределительного газопровода низкого давления Ду80мм. по ул. Сельская от точки подключения до земельного участка №13А, в соответствии со схемой газоснабжения пос. Пересыпь, За Родину.
2. Строительство газопровода - ввода низкого давления не менее Де32 мм до границы земельного участка № 13А.
3. Максимальное использование полиэтиленовых материалов.

Дополнительные требования:

1. В местах пересечения газопроводом искусственных преград и инженерных коммуникаций и прохождения в их охранных зонах запросить ТУ у организаций, в ведении которых они находятся. После окончания проектных работ согласовать проект с заинтересованными организациями.
2. Заключить договор с проектной организацией на ведение авторского надзора за строительством объекта.
3. При необходимости проектирования раздела защиты получить технические условия в службе подземметаллозащиты.

Срок действия технических условий: 2,5 года.

**Представитель АО «Газпром газораспределение Краснодар»
по доверенности №13-11/2015/315 от 22.07.2015 г.**

Р.С. Дадашев